

令和6年度

三春町上水道取水口（原水）

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			4/13	5/15	6/12	7/10	8/21	9/11	10/9	11/13	12/11	1/15	2/12	
一般細菌	100個/mL以下	個/mL	—	—	—	5800	—	—	—	—	—	—	—	
大腸菌	検出されないこと	—	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	
pH値	5.8以上8.6以下	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	
味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	微土臭	—	—	—	—	—	—	—	
色度	5度以下	度	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	
濁度	2度以下	度	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.045	—	—	—	—	—	—	—	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.63	—	—	—	—	—	—	—	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	61	—	—	—	—	—	—	—	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	140	—	—	—	—	—	—	—	
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.000004	—	—	—	—	—	—	—	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.000002	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.072	—	—	—	—	—	—	—	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	0.23	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	
クリプトスポリジウム	—	個/10L	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	
嫌気性芽胞菌	—	個/100mL	180	62	210	77	33	42	110	27	25	51	75	
ジアルジア	—	個/10L	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	
大腸菌数	—	MPN/100mL	4.6×10	6.8×10	6.7×10	1.7×10 ²	9.6×10	1.1×10 ²	7.3×10 ²	2.0×10 ²	7.1×10	2.6×10 ²	3.9×10 ²	
判定						判定しない								

<: 未満を表します。